



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017010307956594

委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商)名称、地址

乾龙科技有限公司
乐清市柳市镇新光工业区一横路20-22号

生产企业名称、地址

乾龙科技有限公司
乐清市柳市镇新光工业区一横路20-22号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

TGM2LZ-400S/3N、TGM2LZ-400Y/3N、TGM2LZ-400SM/3N、TGM2LZ-400YM/3N TGM2LZ-400S/3ND、TGM2LZ-400Y/3ND、TGM2LZ-400SM/3ND、TGM2LZ-400YM/3ND Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 400A(160A~400A可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; TGM2LZ-400S/3N、TGM2LZ-400Y/3N、TGM2LZ-400S/3ND、TGM2LZ-400Y/3ND: Ics: 45kA; Icu: 65kA; I Δ m: 16.5kA; TGM2LZ-400SM/3N、TGM2LZ-400YM/3N、TGM2LZ-400SM/3ND、TGM2LZ-400YM/3ND: Ics: 55kA; Icu: 85kA; I Δ m: 21.5kA; Icw: 3.2kA/0.2s; I Δ n: 50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/800mA 分级调节/AC型; 漏电脱扣器类型: 电子式; 使用类别: A; 极数: 3P+N(3个保护极, N极常通), 产品不具有隔离功能;

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年04月14日

有效期至: 2020年02月09日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1640362