



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0305-2946487



产品名称: 行程开关

型 号: JW2-11□/□

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2018CCC0305-2946487 样品名称: 行程开关 型号: JW2-11□/□ 商 标: TENGEN 样品数量: 7 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2018 年 11 月 11 日 完成日期: 2018 年 12 月 07 日	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: JW2-11□/□; Ui: 220V; Uimp: 2.5kV; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A; Ith: 3A; 防护等级: IP65;	
主检: 汪林峰 签名:  日期: 2018-12-10	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2018-12-10	
签发: 王国忠 签名:  日期: 2018-12-10	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况详见附页表 1:	