



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016010302871444

### 委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

### 生产者（制造商）名称、地址

浙江金莱勒电气有限公司  
浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路 246 号

### 生产企业名称、地址

浙江金莱勒电气有限公司  
浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路 246 号

### 产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

GL□-□/□□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; Ith: 3150A; Ie: 3150A、2500A、2000A; Icw: 50kA/1s; Icm(峰值): 105kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P、4P; 配用的辅助触头: Ith: 0.8A; 1NO1NC; 2NO2NC; AC-15; Ue/Ie: 220V/0.8A. 型号解释详见附件

### 产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2019 年 01 月 04 日 有效期至：2020 年 12 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016 年 05 月 30 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：

陆楠



## 中国质量认证中心





# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2016010302871444

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Zhejiang Tengen Electric Co.,Ltd.  
Sulv Industrial Area, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, P.R.China

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Zhejiang GRL Electric Co.,Ltd.  
No.246 Wei 10th Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang Province, P.R.China

## NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Zhejiang GRL Electric Co.,Ltd.  
No.246 Wei 10th Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang Province, P.R.China

## PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Isolating switch

GL□-□/□□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; Ith: 3150A; Ie: 3150A、2500A、2000A; Icw: 50kA/1s; Icm (Peak Value): 105kA; Utilization Category: AC-21B; Poles: 3P、4P; Attached Auxiliary C contacts: Ith: 0.8A; 1NO1NC; 2NO2NC; AC-15; Ue/Ie: 220V/0.8A. See the Appendix for type explanation

## THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.3-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Jan.04,2019

Valid until: Dec.14,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: May.30,2016

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Lu Mei



## CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2016010302871444

纸 号：2205669

型号的解释：

$\underline{GL}$     $\square$    -    $\square$  /    $\square$     $\square$     $\square$   
 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)

- (1) 隔离开关
- (2) 操作方式：“C”表示侧方正面操作，“Z1”表示上下两个负荷开关转换操作
- (3) 额定电流(A)：2000、2500、3150
- (4) 极数：3-3P，4-4P
- (5) “J”表示柜外操作，柜内操作时不注
- (6) “F11”表示一常开一常闭，“F22”表示二常开二常闭

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠



## 中国质量认证中心