

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005145

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T14048.2-2008
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：15906772673
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-07
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005145

产品系列、型号、规格:

THW3-2500M、THW3-2500M/4、THW3-2500H、THW3-2500H/4;具体参数请见附件

联系人: 李莉
电话: 15906772673
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005145

产品系列、型号、规格(附件):

THW3-2500M、THW3-2500M/4、 THW3-2500H、THW3-2500H/4;
Ue: AC400V/ AC690V; Ui: 1000V;
In: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A;
过电流脱扣器类型: 智能化;
M 型: 当Ue=AC400V 时, Icu: 65kA, Ics: 65kA, Icw: 65kA/1s;
当Ue=AC690V 时, Icu: 55kA, Ics: 55kA, Icw: 55kA/1s;
H 型: 当Ue=AC400V 时, Icu: 85kA, Ics: 85kA, Icw: 85kA/1s;
当Ue=AC690V 时, Icu: 65kA, Ics: 65kA, Icw: 65kA/1s;
使用类别: B;
极数: 3P、4P;
配用的辅助触头(4N04NC、5N05NC、6N06NC):
Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A
符合附录N 的电子附件:
欠压脱扣器: AC230, AC400V
分励脱扣器: AC230, AC400V; DC110V, DC 220V

联系人: 李莉
电话: 15906772673
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: