



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: V2020CQC107502-759118
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型号: TGB3LE-40, TGB3LE-40H, TGBKLE-40N

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 漏电断路器 型号: TGB3LE-40, TGB3LE-40H, TGBKLE-40N 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-12-03 完成日期: 2020-12-05</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.22-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB3LE-40, TGB3LE-40H, TGBKLE-40N Uj: 690V; Ue: AC220V/230V/240V; Uimp: 4kV; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型; TGB3LE-40: Ics=Icn=6kA; TGB3LE-40H: Ics=7.5kA, Icn=10kA; TGBKLE-40N: Ics=Icn=6kA; IΔn: 30mA, 50mA/AC 型; IΔm: 2kA; 极数: 1P+N(一个保护极; N 极可开闭).</p>	
<p>主检: 王 炜 签名: <i>王炜</i> 日期: 2020-12-17</p>	
<p>审核: 丁 娟 签名: <i>丁娟</i> 日期: 2020-12-17</p>	
<p>签发: 韩美丽 签名: <i>韩美丽</i> 日期: 2020-12-17</p>	
<p>备注: 1. 变更情况: 见附件; 2. 原认可报告编号: 03601-A-18C0014-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原证书编号: CQC2013010307604894 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>	