



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 产品认证

型式试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: V2022CQC107501-914180

产品名称: 电容补偿柜

型 号: TGG3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



型式试验报告




申请编号: V2022CQC107501-914180	委托人: 浙江天正电气股份有限公司
样品名称: 电容补偿柜	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号: TGG3	生产者: 浙江天正电气股份有限公司
商 标: /	生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品数量: 1 台	生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
样品来源: 送检	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路
样品生产序号: 202112003	332 号
收样日期: 2022-01-18	
完成日期: 2022-01-29	

试验依据标准: GB/T 15576-2020 《低压成套无功功率补偿装置》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: TGG3
额定工作电压 (Ue): 400V
额定绝缘电压 (Ui): 690V
额定电流 (InA): 530.3A ~ 63.8A
额定短时耐受电流 (Icw): 15kA
额定总容量 (Qc): 500kvar ~ 60kvar
外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30
补偿相数: 混合补偿 (单相、三相结合补偿)
投切电容器的元件类型: 复合开关
户内型 频率: 50Hz 有抑制谐波功能

主检: 付 刚 签名:  日期: 2022-03-01	 (检测机构名称、盖章) 2022年3月01日
审核: 陆维导 签名:  日期: 2022-03-01	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-01	

备注	送试样品: TGG3 InA = 530.3A Icw = 15kA 1. 防护等级标识为 IP40、IP31、IP30 的产品, 其柜体结构与送试产品 (IP 防护等级为 IP41) 一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。
----	---