



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-904337

产品名称: 隔离开关

型 号: TGHD□-□/□□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



公 正 准 确

科 学 诚 信

优 质 高 效

创 新 发 展



微信公众号



钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: www.zjzjccc.com

样品名称: 隔离开关 型 号: TGH□-□/□□ 样品数量: 9 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.04.01 完成日期: 2022.04.13	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGH□-□/□□; Ue: AC415V/690V/800V; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 1600A; Ie: 1250A、1600A; Icw: 19.2kA/1s; Icm(峰值): 38.4kA; 使用类别: AC-20A/AC-21B(13N/13NBX); 极数: 3P	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2022.04.13	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2201433
首页	√	1	V-14201-DC2201433
报告组成	√	1	V-14201-DC2201433
安全型式试验报告	√	37	V-14201-DC2201433
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-904337

样品名称: 隔离开关

型号规格: TGHD□-□/□□

样品数量: 9 台

样品生产序号: /

收样日期: 2022.04.01

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业
区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道
288 号试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、
隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGHD□-□/□□;

Ue: AC415V/690V/800V; Uimp: 12kV; Ui: 1000V;

Ith: 1600A; Ie: 1250A、1600A; Icw: 19.2kA/1s; Icm(峰值): 38.4kA;

使用类别: AC-20A/AC-21B(13N/13NBX); 极数: 3P

主检: 左海亮 签名:  日期: 2022.04.13审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.04.13签发: 徐 亮 签名:  日期: 2022.04.13

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2022 年 04 月 13 日

检验检测专用章

备注

试品编号:

#1~#5: TGHD11N-1250/38 1250A

#6~#8: TGHD13NBX-1250/31 1250A

#9: TGHD13N-1600/31 1600A