



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM 模式


申请编号: V2022CQC107502-948939  
(任务编号)

产品名称: 电动机断路器

型 号: TGD1-80

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心  
国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



<p>产品名称: 电动机断路器</p> <p>型 号: TGD1-80</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 1</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2022-05-19</p> <p>完成日期: 2022-06-08</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 赛德电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市七里港镇工业区</p>																					
<p>试验结论: 原获证 (CQC2016010307886694) 产品依据 GB/T 14048.2-2020 和 GB/T 14048.4-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证 (CQC2016010307886694) 产品, 产品描述一致、内部结构一致。</p>																						
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  TGD1-80; Ue: AC400V/415V; Ui: 690V; Uimp: 6kV; In: 16A~25A、25A~40A、40A~63A、56A~80A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 7.5kA; Icu: 15kA; 选择性类别: A 类; 极数: 3P; 适用于隔离</p>																						
<p>主检: 徐瑞达 签名:  日期: 2022-06-08</p>	 <p>浙江省高低压电器产品质量 检验中心 2022年06月08日</p>																					
<p>审核: 林 杰 签名:  日期: 2022-06-08</p>																						
<p>签发: 许启进 签名:  日期: 2022-06-08</p>																						
<p>备注</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">ODM 认证</td> <td style="width: 33%;">母证书</td> <td style="width: 33%;">ODM 申请</td> </tr> <tr> <td>委托人名称</td> <td>赛德电气有限公司</td> <td>浙江天正电气股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>生产者(制造商)名称</td> <td>赛德电气有限公司</td> <td>浙江天正电气股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人、生产者(制造商)地址</td> <td>浙江省乐清市七里港镇工业小区</td> <td>浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</td> </tr> <tr> <td>型 号</td> <td>SDM7-80ME、SDM7-80M</td> <td>TGD1-80</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">CQC2016010307886694</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)</td> </tr> </table> <p>说明: 本试验报告引用编号为“17001-NPC0307-21062310”的报告, 仅修改了委托人名称、地址、生产者(制造商)名称、地址, 产品除型号命名不同外, 其余参数均一致。</p>	ODM 认证	母证书	ODM 申请	委托人名称	赛德电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司	生产者(制造商)名称	赛德电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司	委托人、生产者(制造商)地址	浙江省乐清市七里港镇工业小区	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	型 号	SDM7-80ME、SDM7-80M	TGD1-80	母证书编号	CQC2016010307886694		母证书检测机构	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)	
ODM 认证	母证书	ODM 申请																				
委托人名称	赛德电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司																				
生产者(制造商)名称	赛德电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司																				
委托人、生产者(制造商)地址	浙江省乐清市七里港镇工业小区	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区																				
型 号	SDM7-80ME、SDM7-80M	TGD1-80																				
母证书编号	CQC2016010307886694																					
母证书检测机构	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)																					