



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2022CQC107502-969707

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM1-125S, TGM1-125L, TGM1-125M

TGMNR-125S, TGMNR-125L, TGMNR-125M

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司

(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-969707 (任务编号) 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: TGM1-125S, TGM1-125L, TGM1-125M, TGMNR-125S, TGMNR-125L, TGMNR-125M 商标: / 样品数量: 3 台 样品生产序号: / 收样日期: 2021 年 10 月 21 日 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验依据标准: GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM1-125S, TGM1-125L, TGM1-125M, TGMNR-125S, TGMNR-125L, TGMNR-125M Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: 2P: AC400/415V, 3P、3P+N、4P: AC400/415V, AC660/690V; In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; Ics: AC400/415V: S 型: 20kA; L 型: 25kA; M 型: 35kA; AC660/690V: S 型: 4kA; L 型: 4kA; M 型: 5kA; Icu: AC400V/415V: S 型: 25kA; L 型: 35kA; M 型: 50kA; AC660/690V: S 型: 5kA; L 型: 5kA; M 型: 10kA; 脱扣级别: 20; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 2P、3P、3P+N (N 极可开闭)、4P; 2P、3P、4P: 适用于隔离用; 适用频率: 50Hz; 配用的辅助触头: Ith: 3A, AC-15: AC380V/0.4A, DC-13: DC220V/0.15A; 触头种类和对数: 1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC; 符合附录 N 电子附件: 欠压脱扣器: Us: AC380V, AC220V; 电动机操作机构: Us: AC220V/AC230V, AC380V/AC400V; 预付费分励脱扣器: Us: AC220V, AC380V。	
主检: 王静 签名:  日期: 2022-08-17	天津天传电测设备检测有限公司 (检测机构名称、盖章) 2022 年 08 月 18 日 
审核: 王玉华 签名:  日期: 2022-08-17	
签发: 张春香 签名:  日期: 2022-08-17	
备注: 该申请为变更申请, 变更项目表详见附件。	