

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307072480

发证日期: 2023年06月15日

有效期至: 2031年05月20日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 DZ47LE-63 ,DZ47LG-63 ; Ue: AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);Uimp:4kV; Ui: 500V;In: 40A,50A,63A;C,D 型特性; Ics=Icn: 6kA(C40);4.5kA(C50,C63) ;4kA(D40,D50,D63);DZ47LE-63 : I $\Delta$ n: 30mA,50mA,75mA,100mA/AC 型 ; DZ47LG-63 : I $\Delta$ n: 30mA,50mA,100mA/AC 型 ; 漏电脱扣器类型 : 电子式 ; I $\Delta$ m: 2kA;极数: DZ47LE-63 : 1P+N(一个保护极, N 极常通;不具备隔离功能),2P,3P,3P+N(三个保护极, N 极常通; 不具备隔离功能),4P;DZ47LG-63 : 1P+N(一个保护极, N 极常通; 不具备隔离功能),2P.
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心