



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

■新申请 □变更 □其他:


报告编号: 03601-Z-24A0584-S

产品名称: 预智低压成套设备

型 号: BlokSeT

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



试验报告	
样品名称：预智低压成套设备 型 号：BlokSeT 商 标：/ 样品数量：3 台 样品来源：送检 样品生产序号：202406001 收样日期：2024-06-29 完成日期：2024-07-11	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》及 GB/T 7251.8-2020《低压成套开关设备和控制设备 第 8 部分：智能型成套设备通用技术要求》	
试验结论：合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 产品型号：BlokSeT 额定电压 (Un)：690V、660V、500V、480V、460V、440V、415V、400V、380V、280V、250V、230V、220V 额定绝缘电压 (Ui)：1000V(进线柜)、800V(馈电柜、控制柜) 额定频率 (f _n)：50Hz 主母线的额定电流 (InA)：1600A~400A(IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30)；1250A~400A(IP54)； 馈电柜配电母线的组额定电流 (Ing)：800A~400A(IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30)；625A~400A(IP54)； 控制柜配电母线的组额定电流 (Ing)：800A~400A(IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30)；625A~400A(IP54)； 主母线的额定短时耐受电流 (Icw)：30kA 馈电柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw)：30kA 控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw)：30kA 户内型；外壳防护等级：IP54、IP42、IP41、IP40、IP32、IP31、IP30 功能：遥调、遥控、遥信、遥测	
主检：姚华健 签名：  日期：2024-07-31	 (检测机构名称、盖章) 2024年07月31日
审核：姜 鑫 签名：  日期：2024-07-31	
签发：陈 源 签名：  日期：2024-07-31	
备 注：	见附页