



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2024CCC0304-4497257

(任务编号)

产品名称: 直流接触器

型 号: TGCZP-800、TGCZC-800、TGCZQ-800、
TGCZP-1000、TGCZC-1000、
TGCZQ-1000

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司




安全型式试验报告

样品名称: 直流接触器 型号: TGCZP-800、TGCZC-800、TGCZQ-800、 TGCZP-1000、TGCZC-1000、 TGCZQ-1000 商 标: / 样品数量: 26 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024.07.16 完成日期: 2024.07.31	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 TGCZP-800、TGCZC-800、TGCZQ-800、TGCZP-1000、TGCZC-1000、TGCZQ-1000;
 TGCZP-800、TGCZC-800、TGCZQ-800: 使用类别: DC-1; Ui: 1500V; Uimp: 8kV; Ue: DC1500V、DC1000V、DC750V; Ith: 1000A; Ie (A): 1500VDC/150A、1000VDC/300A、750VDC/800A; Us: 12VDC、24VDC、9~36VDC; 辅助回路: 使用类别: DC-12; Ue: 30V DC; Ie: 0.5A; Ith: 0.5A; Uimp: 1.5kV; 触头形式: 1NO; TGCZP-1000、TGCZC-1000、TGCZQ-1000: 使用类别: DC-1; Ui: 1500V; Uimp: 8kV; Ue: DC1500V、DC1000V、DC750V、DC450V; Ith: 1000A; Ie (A): 1500VDC/150A、1000VDC/300A、750VDC/800A、450VDC/1000A; Us: 12VDC、24VDC、9~36VDC; 辅助回路: 使用类别: DC-12; Ue: 30VDC; Ie: 0.5A; Ith: 0.5A; Uimp: 1.5kV; 触头形式: 1NO;

主检: 左海亮 签名:  日期: 2024.09.09	 <p>中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称 盖章) 2024年09月09日</p>
审核: 魏益松 签名:  日期: 2024.09.09	
签发: 曾征 签名:  日期: 2024.09.09	

备注	样品编号: #1~#14: TGCZP-800H/24FL7 Us: DC24V #15~#16: TGCZP-800D/24FL7 Us: DC24V #17~#18: TGCZP-800M/24FL7 Us: DC24V #19~#20: TGCZP-1000D/12LB5 Us: DC24V #21~#22: TGCZC-1000M/12LB5 Us: DC12V #23~#26: TGCZQ-1000L/KFC5 Us: DC9V~36V
----	---