



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0308-4668599

(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: TGRS3Z-2DT, TGRS3Z-2DQ

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称：半导体设备保护用熔断体 型 号：TGRS3Z-2DT、TGRS3Z-2DQ 商 标：/ 样品数量：9 台 样品来源：企业送样 收样日期：2025.01.08 完成日期：2025.01.13		委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号	
试验结论：依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGRS3Z-2DT、TGRS3Z-2DQ；Un：AC1140V/AC800V/AC690V/DC1000V/DC750V/DC500V； In：200A、250A、300A、315A、350A、400A、500A、630A；额定分断能力：50kA(AC1140V/ AC800V/AC690V)、50kA(DC1000V/DC750V/DC500V)；分断范围和使用类别：aR			
主检：章羿 签名：章羿 日期：2025.01.18		 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检验检测机构名称章 盖章) 2025年01月20日	
审核：魏益松 签名：魏益松 日期：2025.01.18			
签发：曾征 签名：曾征 日期：2025.01.20			
备注	该申请为变更申请，具体变更情况及原认证情况详见下表：		
	序号	变更项目	
	1	企业要求增补 No.2 分断能力和 NO.12 分断能力和动作特性试验	
	产品认证情况：		
	原证书编号	2024010308653074	
	原报告编号及检测机构	V-14201-DC2303988（中检质技检验检测科学研究院有限公司）	
	注：根据以上变更确定试验项目，本报告须与原报告合并使用方为有效。		
样品编号： #1~#9：TGRS3Z-2DT 630A			

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC2500291
首页	√	1	C-14201-DC2500291
报告组成	√	1	C-14201-DC2500291
安全型式试验报告	√	13	C-14201-DC2500291
电磁兼容型式试验报告	/	/	
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

